

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Система добровольной сертификации продукции «Многофункциональный центр стандартизации» (СДС «МФЦС»)

Регистрационный номер № РОСС RU.Я2331.04ПВК0



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.Я2331.04ПВК0.Н01493

Срок действия с 25.09.2023

по 24.09.2026



№ 0103233

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Многофункциональный Центр Сертификации».

Место нахождения: 121353, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Можайский, ш. Сколковское, д. 32 к. 3, пом. IV, КОМ.16, оф. 14А

Телефон: +7 (495) 320-52-59, адрес электронной почты: info@mfcc.ru.

Аттестат аккредитации № РОСС RU.Я2331.04ПВК0

ПРОДУКЦИЯ

Устройства комплектные распределительные внутренней установки серии РТН 20 на номинальное напряжение 20кВ, номинальный ток до 2500А, ток термической стойкости до 40кА (главные цепи-3с, цепи заземления 1с.), стойкость к воздействию дуги (по классификации IАС тип доступа-AFLR, дуговое КЗ - 40 кА/ 1,0 с). Исполнение сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK 64. Серийный выпуск.

код ОК
34 1471
Код ОКПД 2
27.12.10.190
Код ОКП РБ
27.12.32.100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ ВУ 400052263.054-2015, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.3, ГОСТ 12.2.007.4, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 1516, ГОСТ 14693, ГОСТ 21130, ГОСТ Р 55190 (МЭК 62272-200), ГОСТ 30546.1, ГОСТ 30546.2, ГОСТ 30546.3

код ТН ВЭД
8537 20 910 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОАО «РАТОН»

Адрес: 246044, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Федюнинского, 19

УНП: 400052263; телефон: 8 (0232) 58-42-72; электронная почта: info@raton.by

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ОАО «РАТОН»

Адрес: 246044, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Федюнинского, 19

УНП: 400052263; телефон: 8 (0232) 58-42-72; электронная почта: info@raton.by

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № 2998/0923, 2995/0923 от «04» сентября 2023 г., выданных Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Многопрофильный центр качества» (свидетельство о подтверждении компетенции РОСС RU.Я2331.04ПВК0, действительно до 31.12.2023 г.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020 Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)



Руководитель органа

Эксперт

Ю.А. Соловьев
подпись
С.Д. Чалый
подпись

Ю.А. Соловьев
инициалы, фамилия

С.Д. Чалый
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации